

Wasserqualität in Stäfa	Untere Zone	Obere Zone	Bergzone	Redlikon
Herkunft	Seewasser	Quellwasser	Seewasser	Seewasser
Druckzone	1	2	3	4
Behandlung	1*	3*	2*	2*
Härtegrad [fH°]	15.3	22.9	14.9	15
pH-Wert:	7.8	7.8	7.9	7.8
Nitrat [mg/l]	3	5.7	3	3
E. coli [KBE/100 ml]	NN	NN	NN	NN
Enterokokken [KBE/100 ml]	NN	NN	NN	NN
Keimzahl [KBE/ml]	<300	<300	<300	<300
Analyse vom	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	06.09.2018
Anmerkungen zu Behandlung:	1* Chlorierung der Seeleitung, Ozonierung, Aktivkohlefiltration, Ultrafiltration			
	2* Flockung, Sandfilter, Aktivkohle, Ozon behandelt, Netzschutz mit Natriumhypochlorit			
	3* UV-Entkeimungsanlage			
KBE	Koloniebildende Einheit (Toleranzwert der Keimzahl laut der Hygieneverordnung 300 KBE/ml)			
NN	Nicht nachweisbar			
Diese Informationen beziehen sich auf das Trinkwasser im Verteilnetz				